



222412052040

报告编号 (NO.): CTJC-BG202405-085 号



# 检测报告

委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 5 月第二周炉渣检测

报告日期: 2024 年 5 月 14 日



贵州楚天环境检测咨询有限公司



## 声 明

- 1.本检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用章、骑缝章、CMA章无效，不具有对社会证明作用。部分复印、部分提供本报告不具法律效力；
- 2.未经授权，不得复制本检测报告，若完全复制本报告，需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章；
- 3.本检测报告自行涂改、增减无效；
- 4.对非本公司人员采集的样品，仅对来样负责；
- 5.样品的保存期限按国家标准规定时间保存；
- 6.未经授权，本检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；
- 7.委托方如对本检测报告有异议，请于报告发出 15 日内向本公司提出，逾期不予受理；
- 8.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街

500号9号楼

## 贵州楚天环境检测咨询有限公司

## 检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司					
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村					
送样人	高华	联系电话	13721500810			
收样日期	2024年5月8日	检测日期	2024年5月8日			
样品类别	<input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 地表水 <input type="checkbox"/> 地下水 <input type="checkbox"/> 饮用水 <input type="checkbox"/> 空气 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 土壤 <input checked="" type="checkbox"/> 固废 <input type="checkbox"/> 室内空气 <input type="checkbox"/> 公共场所					
样品信息						
样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态	
CT-SW-240508-007	1#炉渣	安顺绿色动力再生能源有限公司	2.5 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好	
CT-SW-240508-008	2#炉渣		2.5 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好	
检测依据						
序号	项目	检测方法与方法来源	仪器设备名称及型号	方法检出限		
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平	/ 专用章		
检测结果						
检测结果	样品名称及编号				标准 限值	达标 情况
	CT-SW-240508-007 (1#炉渣)	CT-SW-240508-008 (2#炉渣)				
检测项目	热灼减率 (%)	4.2	3.5	≤5	达标	
执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)					

编制: 高华 审核: 李洪 批准: 谢冰

日期: 2024年5月14日

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*